

D 40 PVC védőcső  
et.alapban elhelyezve

6

védőcsőben

hűtőfal

átmenelő felé

A

A

1

2

5

802

400

300

70

180

1500

1500

Szerelvény szekrény

M = 1 : 5

NÁ 10 PVC

NÁ 10 PVC

300

400

5

5

7

8

9

11

|        |    |  |                        |                   |                                   |
|--------|----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 12     | 2  | Csatlakozó készlet   | 6/4" - 10 x 4          | PP                | Szabványban parietális szerelvény |
| 11     | 1  | Vezérlő digitális időzítő kapcsoló doboz 230 V , 50 Hz , 6 A                             |                        |                   |                                   |
| 10     |    | Adagoló vezeték védőcsőben   | D 10/D 25              |                   |                                   |
| 9      | 1  | Adagoló szelep   | D 10 x 4               | vászonbetétes PVC |                                   |
| 8      | 1  | Szivattyú tartókonzol  |                        | PPE               |                                   |
| 7      | 1  | Adagoló szivattyú Pro Minent Beta/4, 1005, 17 W, p=1,2 A, automata légtelenítéssel, 6/4" |                        |                   |                                   |
| 6      | 1  | Golyós csap  | D 10                   | PP                |                                   |
| 5      | 1  | Szekrény, zárható ajtóval  |                        |                   |                                   |
| 4      | 1  | Szintkapcsoló ( kétfokozatú )  | D 12 x 9               |                   |                                   |
| 3      | 1  | Szívógarnitúra lábszeleppel  | D 12 x 9               | PP                |                                   |
| 2      | 1  | Kármentő , natúr   | 100 literes tartályhoz | PP                | Pro Minent                        |
| 1      | 1  | Adagoló tartály , natúr  | 100 literes            | PP                | Pro Minent                        |
| Sorsz. | db | Megnevezés   | Méret                  | Anyag             |                                   |

|   |  |   |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
| Jelen terv a Fehérvári Víziterv Mérnöki Kft. szellemi tulajdona, jogvédelemmel rendelkező. Másolás, egyéb célú felhasználása csak a tervező írásos engedélyével lehetséges. |  |   |                                    |
| <b>FEHÉRVÁRI ®<br/>VIZITERV KFT</b>   |  | <b>FEHÉRVÁRI VIZITERV MÉRNÖKI KFT</b><br>8000 Székesfehérvár, Hosszúútstér 1.      I : 8001 Székesfehérvár, Pf. 70<br>it / i : (06-22) 315-263, 504-610      E-mail: feharvizi.viziterv@t-online.hu |                                    |
| A terv címe:  | <b>TÁC - GORSIUM MÚZEUM ÉPÜLETEK<br/>SZENNYVÍZELVEZETÉSE</b> |   | Tervező:<br><br><b>3311</b>        |
| A munkatárs tárgya:   | <b>K I V I T E L I   T E R V</b>                             |   | Munkatárs szám:<br><br><b>SZ-2</b> |
| A rajz tárgya:  | <b>VEGYSZERADAGOLÓ TECHNOLÓIAI SZERELÉSE</b>                 |   | Rajzsám:<br><br><b>22.</b>         |
| Méretarány: 1 : 25 , 1 : 5  |  |   |                                    |
| Tervező:  | Szerkesztő:  | Rajzoló:  | Kelt: 2016.11.                     |
| Ellenőrző:<br><b>BALÁZS JÓZSEF</b>  | Ügyvezető igazgató:<br><b>HORVÁTH GYULA</b>                  | Felelős tervező:<br><b>VZ-TEL/07-0226 HORVÁTH GYULA</b>   |                                    |