

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Székesfehérvár hivatalos helyiségében,
2016.04.26. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Székesfehérvár részéről: Tunyogi, Gyuláné
PSZT Mérnöki Kft. részéről: Szilvási Zsolt, +36 20 98 455 98

Tárgy: **Székesfehérvár, Túrósáki utca mellett tervezett szabadidőpark térvilágítás kiépítése**

Az Áramhálózati Üzem Székesfehérvár dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os; 11 kV-os földkábel(ek)et érint.
1 kV-os; 22 kV-os légvezeték(ek)et érint.
Transzformátor állomást érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erőáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárást elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erőáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházó/Kivitelezőt terhelik.

Erőáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembelhelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltek túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.


A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Stickl László, Cím: 8000 Székesfehérvár Királysor 1/A., Tel.: +36 30 720 9534, Fax.: , E-mail: laszlo.stickl@eon-hungaria.com

Éliás Gábor, Cím: 8000 Székesfehérvár Királysor 1/A., Tel.: +36 30 538 7847, Fax.: , E-mail: gabor.elias@eon-hungaria.com

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Székesfehérvár felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemén kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Az egyeztetett területen több azonos és különböző, részben ismert (Pozsonyi u. -Ászalvölgyi árok kereszteződésében) nyomvonalú 1 kV-os földkábelek és több különböző nyomvonalú 20 kV-os szab.vezetékek találhatóak. Több azonos nyomvonalú 10 kV-os földkábeleket is érint a nyomvonal, valamint a Lehel u., 28149 jsz.-ú tr. állomást is. A Túrósáki uti parkolónál (2741 hrsz.-nál) idegen (nem E.ON) tulajdonban lévő hálózat található. Szakfelügyelet kérése szükséges.


aláírás
SZILVÁSI ZSOLT

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11.1


aláírás

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gázhálózati Üzem Székesfehérvár

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár
hivatalos helyiségében 2016. év 4. hó 21. nap

Jelen vannak:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről: Vaszkó György

Egyeztetést kérő társaság részéről: PRIMSZEK-TERV Bt., 8000 Székesfehérvár, Iglói u. 2/a

Tárgy: Székesfehérvár 6bar kör, Túrósáki út melletti Szabadidőpark térvilágítás kiépítése,
Túrósáki u. közvilágítás átépítése

Átadott dokumentáció: gázzakági térképmásolat

Átvett dokumentáció: helyszínrajz, terv

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint
végzendő munka, a tulajdonunkban levő elosztó hálózatot

☒ ÉRINTI

☐ NEM ÉRINTI

Az érintettség típusa

☒ Keresztezés, megközelítés

☐ Átalakítás

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a következő:

<input type="checkbox"/>	Kisnyomás	3 - 3	méter (védelembe helyezve)	2 - 2	méter)
<input type="checkbox"/>	Középnomás	5 - 5	méter (védelembe helyezve)	3 - 3	méter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Nagyközép-nyomás	9 - 9	méter (védelembe helyezve)	7 - 7	méter)

Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni. (203/1998 kormányrendelet, 19/A §.)

Az elkészült kiviteli terveket – egyeztetési nyilatkozat végett – 3 példányban az illetékes Terület-
gazdának be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezé-
sének megkezdéséhez nem járulunk hozzá.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett hálózatüzemeltetési területi referens

neve: Krár Zoltán

telefonszáma: 30-937-9658

Cím: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár

Telefon: 22/525 411, Telefax: 22/525 410, Üzemirányítás telefonszáma: 80/301-301

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár felhívja a tervező figyel-
mét arra, hogy jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli terv-
dokumentációnak.

A Btk. 2012. évi C. törvény 323.§ (1): „Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben
megzavarja, büntetett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A létesítményrongálás és a gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a
Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

A közműegyeztetés érvényessége a keltezésétől számított 1 év! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a
tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejárata esetén új egyeztetés szükséges!

Megjegyzés: Tárgyi munkánál kézi erővel történő óvatos földmunka szükséges. Közművek
keresztezésénél a 30-150° közötti szög betartása kötelező. Párhuzamos
fektetés esetén a minimum védőtávolság 0,5 m. A keresztezésnél védőcső
alkalmazását írjuk elő.

Vaszkó György

nyilvántartási referens

egyeztető

tervező

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gázhálózati Üzem Székesfehérvár

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár
hivatalos helyiségében 2016. év 4. hó 21. nap

Jelen vannak:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről: Vaszkó György

Egyeztetést kérő társaság részéről: PRIMSZEK-TERV Bt., 8000 Székesfehérvár, Iglói u. 2/a

Tárgy: Székesfehérvár-belváros, Túrósáki út melletti Szabadidőpark térvilágítás kiépítése,
Túrósáki u. közvilágítás átiptítése

Átadott dokumentáció: gázszakági térképmásolat

Átvett dokumentáció: helyszínrajz, terv

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint
végzendő munka, a tulajdonunkban lévő elosztó hálózatot

☒ ÉRINTI

☐ NEM ÉRINTI

Az érintettség típusa

☒ Keresztezés, megközelítés

☐ Átalakítás

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a következő:

<input checked="" type="checkbox"/>	Kisnyomás	3 - 3	méter (védelemben helyezve)	2 - 2	méter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Középnomás	5 - 5	méter (védelemben helyezve)	3 - 3	méter)
<input type="checkbox"/>	Nagyközep-nomás	9 - 9	méter (védelemben helyezve)	7 - 7	méter)

Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni. (203/1998 kormányrendelet, 19/A §.)
Az elkészült kiviteli terveket – egyeztetési nyilatkozat végett – 3 példányban az illetékes Terület-
gazdának be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezé-
sének megkezdéséhez nem járunk hozzá.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett hálózatüzemeltetési területi referens

neve: Peresztégi Nagy Judit

telefonszáma: 30-560-0849

Cím: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár
Telefon: 22/525 411, Telefax: 22/525 410, Üzemirányítás telefonszáma: 80/301-301

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár felhívja a tervező figyeli-
mét arra, hogy jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli terv-
dokumentációnak.

A Btk. 2012. évi C. törvény 323.§ (1): „Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben
megzavarja, büntetett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A létesítményrongálás és a gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a
Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

A közműegyeztetés érvényessége a keltezésétől számított 1 év! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a
tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejárata esetén új egyeztetés szükséges!

Megjegyzés: Tárgyi munkánál kézi erővel történő óvatos földmunka szükséges. Közművek
keresztezésénél a 30-150° közötti szög betartása kötelező. Párhuzamos
fektetés esetén a minimum védőtávolság 0,5 m. A keresztezésnél védőcső
alkalmazását írjuk elő.

Vaszkó György

nyilvántartási referens

egyeztető

tervező

KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Ügyiratszám: 5286202/2016.

Készült: 2016. év április hónap 26. napján,

Egyeztető közmű szervezet: DRV Zrt. Engedélyezési Osztály, Velence

Tervező: Primszek-Terv Bt. 8000 Székesfehérvár, Iglói u. 2/a.

Terv tárgya: Székesfehérvár, Túrósáki utca mellett tervezett szabadidőpark
Szabadidőpark térvilágítás kiépítése

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.


Megjegyzések:

1. A tervezett elektromos vezeték érinti a kezelésünkben lévő NA 500 ac. ivóvíz gerincvezetékét.
2. A tervezés és a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvány (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen) előírásai.
3. A létesítmény tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.
4. A DRV Zrt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 5-5 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
5. A kezelésünkben lévő ivóvízvezeték, szennyvízcsatornát, irányítástechnikai jelzőkábel a kivitelezés megkezdése előtt, szakfelügyeletünk jelenléte mellett, kutató árokkal fel kell tártatni.
6. A keresztezéseknél minden esetben a tervezett vezeték védőcsőbe kell helyezni, a védőcső 1-1 m túlnyúlással kerüljön elhelyezésre. Az elkészült közmű fölé, a szabvány által előírt magasságban jelzőszalagot kell fektetni.
7. A tervezéssel érintett víziközművek nyilvántartás szerinti helyszínrajzát a tervezőnek átadtuk, melynek helyességét a tervezőnek helyszíni felméréssel pontosítani szükséges.
8. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk. A munkaterület átadásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8600. Siófok Tanácsház u. 7. sz.) kérjük megküldeni.
9. A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk biztosítása mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkaterület átadásáig üzemvezetőségünkől köteles megrendelni. A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 8 (munka)nappal, kérjük a szakfelügyelet írásbeli megrendelését (Velencei Üzemvezetőség, 2481 Velence, Szabolcsi út 40.).
10. A műszaki átadására a DRV Zrt. képviselőjét meg kell hívni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8600. Siófok Tanácsház u. 7. sz.) kérjük megküldeni.
11. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, melynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.
12. Jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv átvételét az egyeztető tervező aláírásával elismeri, és gondoskodik, hogy jelen jegyzőkönyv az építetthez eljusson.


.....
tervező

K.m.f. Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
40.

.....
Székely István
engedélyezési főmunkatárs


.....
Kádasné Szlávik Éva
engedélyezési munkatárs



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királlyor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

Jegyzőkönyv azonosító:

6420

KÖZMŰNYÍLVÁNTARTÁSI ADAT KÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.04.21. -n a FEJÉRVÍZ ZRt. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: PSZT Mérnöki Kft

képviselőjében: Szilvási Zsolt

FEJÉRVÍZ ZRt.

képviselőjében: Dőri Ágnes

Tárgy: Székesfehérvár, Túrósák utca mellett (2724/9 hrsz, 2724/10 hrsz, 2740/1 hrsz és a 2268 hrsz) tervezett szabadidőpark meglévő közvilágítás átépítése és új térvilágítás kiépítése

A bemutatott munkaszámú terv szerint a tervezett létesítmény a FEJÉRVÍZ ZRt kezelésében lévő

vízvezeték hálózatot	<input type="checkbox"/>	érinti	<input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti
érintettség típusa	<input type="checkbox"/> keresztezés	<input type="checkbox"/> megközelítés	<input type="checkbox"/>	átalakítás
szennyvíz elvezető csatorná	<input type="checkbox"/>	érinti	<input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti
érintettség típusa	<input type="checkbox"/> keresztezés	<input type="checkbox"/> megközelítés	<input type="checkbox"/>	átalakítás
elektromos és irányítástechnikai kábelt	<input type="checkbox"/>	érinti	<input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti
érintettség típusa	<input type="checkbox"/> keresztezés	<input type="checkbox"/> megközelítés	<input type="checkbox"/>	átalakítás

A tervezett létesítmény egyeztetésen bemutatott nyomvonal-tervének másolati példánya jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A kezelésünkben lévő érintett vezetékek mélysége, az azok megvalósulása óta bekövetkezhetett tereprendezések, útrekonstrukciók miatt a szabványostól eltérő lehet. A valóságos elhelyezkedésüket a kivitelezés megkezdése előtt kutató árkos feltárással - szakfelügyelet mellett - pontosítani kell.

A pontosítás geodéziai munkarészét Társaságunk részére át kell adni a 324/2013 (VIII.29.) Kormányrendeletben foglalt módon.

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti az üzemeltető közműkezelői hozzájárulását, kivéve azt az esetet, ha a vízi-közműveket a tervezett létesítmény nem érinti, és a tervező a tervdokumentációban nyilatkozik, hogy az egyeztetett nyomvonaltervtől eltérés nem történt. Érintettség esetén kérjük az elkészült tervdokumentációt - közműkezelői hozzájárulás végett - 2 példányban a FEJÉRVÍZ ZRt.-nek benyújtani

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell az érintett vízi-közmű vezeték(ek) megközelítés, keresztezés miatti védelmének terveit, előírásait, illetve átalakítás esetén a részletes kiviteli terveket. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezéséhez nem járunk hozzá.

Tárgy: Székesfehérvár, Túrósák utca mellett (2724/9 hrsz, 2724/10 hrsz, 2740/1 hrsz és a 2268 hrsz) tervezett szabadidőpark meglévő közvilágítás átépítése és új térvilágítás kiépítése

Illetékes a: Székesfehérvári Vízellátási Üm. és Csatornázási Üm.
8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15. (22) 535-800

Amennyiben a szakfelügyelet megrendelése nem történik meg, az esetleges rongálás és a szolgáltatás kiesése miatti károk a kivitelezőt terhelik.

Jelen nyilatkozatunk a kiállítástól számított egy évig érvényes. Az érvényesség lejáratá után kezdődő kivitelezés esetén újabb adategyeztetésre van szükség.

A FEJÉRVÍZ ZRt. felhívja a tervezőt arra, hogy jelen jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak.

Társaságunk kezelésébe kerülő víziközművek létesítése esetén 2 pld komplett engedélyezési tervet kérünk benyújtani, és annak alapján adjuk meg üzemeltetői hozzájárulásunkat.

A létesítmény kivitelezése megkezdésekor Társaságunkat a munkaterület átadási eljárásra meg kell hívni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a BTK (2012 évi C törvény 323 § 1. bekezdése szerint: "Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja, büntetett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

FEJÉRVÍZ ZRT.
TERVTÁR

K.m.f.



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Északnyugat- magyarországi szolgáltatási központ

8000 Székesfehérvár Petőfi u. 4.
8001 Székesfehérvár Pf. 137
Tel: 30/411-9699 Fax:

PSZT Mémöki Kft.
Székesfehérvár
Iglói utca 2/a
8000

Ügyiratszám: 4203632-60290122-2/2016

Ügyintéző: Scheffer Imre

Telefon: 30/411-9699

Telefax:

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 734/2016

Tárgy jellege: 0,4 KV-os hálózat építés

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Székesfehérvár Túrózsáki utca mellett (2724/9, 2724/10, 2740/1, 2268 hrsz) tervezett szabadiidőpark. Túrózsáki utca közvilágítás átépítése

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2016. 04 hó 20-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti

kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat (9400 Sopron Széchenyi tér 7-10., levélcím: 9401 Sopron Pf. 9, Tel: 99-353-002, Fax: 99/325-410)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Északnyugat- magyarországi szolgáltatási központ

8000 Székesfehérvár Petőfi u. 4.
8001 Székesfehérvár Pf. 137
Tel: 30/411-9699 Fax:

PSZT Mérnöki Kft.
Székesfehérvár
Iglói utca 2/a
8000

Ügyiratszám: 4203632-60290146-2/2016

Ügyintéző: Scheffer Imre

Telefon: 30/411-9699

Telefax:

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 735/2016

Tárgy jellege: 0,4 KV-os hálózat építés

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Székesfehérvár Túrósáki utca mellett (2724/9, 2724/10, 2740/1, 2268 hrsz) tervezett szabadidőpark. Térvilágítás kiépítése Túrósáki és Pozsonyi út között

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM érint.

Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Záradék; Az üzemeltetői nyilatkozat érvényessége: 2017.04.28

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Székesfehérvár, 2016.04.28

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.



MAGYAR TELEKOM NYRT.

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság

Északnyugat-magyarországi szolgáltatási központ