



**SZÉKES
FEHÉRVÁR**
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.
Telefon: (22) 537-295, fax: (22) 537-160
kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu

Iktatószám: 01.Pk-11212/2018
**Tárgy: „Szerelvényeknek rekonstrukciója
valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó
szakaszán, Bátky utcai zárt átereszt ikresítése”-
Helyszíni bejárás jegyzőkönyve, Kiegészítő
tájékoztatás II.**

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: „Szerelvényeknek rekonstrukciója valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt átereszt ikresítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, 115. § (1) és (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás helyszíni bejárása.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Szerelvényeknek rekonstrukciója valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt átereszt ikresítése” tárgyú a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) és (5) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Az Ajánlattételi felhívást Ajánlatkérő 2018. március hó 26. napján küldte meg az Ajánlattevőknek, melyben a Kbt. 56. § (6) bekezdés alapján tervismertetővel egybekötött konzultációt biztosított Ajánlattevők részére.

Ajánlatkérő a konzultáción ismertette a terveket és a dokumentációt, továbbá tájékoztatta a megjelenteket, hogy a konzultáción felmerült és az írásban megküldött kérdésekre Ajánlatkérő a válaszát minden Ajánlattevő számára egyidejűleg megküldi.

A konzultáción beérkezett kérdések alapján Ajánlatkérő 2018. április hó 04. napján módosított Ajánlattételi felhívást küldött Ajánlattevők részére, melyben a Kbt. 56. § (7) bekezdés alapján **2018. április hó 11. napján 10:00 órai kezdettel 8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 1. szám előtt** helyszíni bejárást biztosított.

Ajánlatkérő tájékoztatta Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a felmerült kérdéseket a helyszíni bejárásán átadott Kérdező lapon tegyék fel, vagy a kérdéseiket az e-mail elérhetőségre (bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu) küldjék meg - szerkeszthető formában is- legkésőbb 2018. április hó 11. napja 24:00 óráig.

Jelen jegyzőkönyvet Ajánlatkérő minden Ajánlattevő számára egyidejűleg megküldi.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi ajánlattevői kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő a következő válaszokat adja:

1. **Kérdés:** *A csomópontok átalakítása során talajvízzel kell-e számolni?*

Válasz:

Selyem utcai aknában és környékén Fejérvíz Zrt. ellenőrzést hajtott végre. Az ellenőrzés során csőtörésre utaló jelenséget Fejérvíz Zrt. nem állapított meg. Azt, hogy a talajvíz milyen szinten van, megállapítani szintén nem tudja, annyi bizonyos, hogy talajvízzel véleményük szerint kell számolni az építés folyamán, hogy mekkora mértékűvel, azt nem tudni.

Az **Erkel utcai** akna környékén Fejérvíz Zrt. csőtörésjavításaiból származó tapasztalatok alapján jelentős talajvízzel nem kell számolni.

A **Gugásvölgyi utcai** akna környékén a szóban forgó mélységben Fejérvíz Zrt. nem végzett földmunkát, így a talajvízzel kapcsolatban nincsenek tapasztalataik.

A **Tompa M. utcai** aknánál Fejérvíz Zrt. tapasztalatai alapján a talajvíz szintje a megelőző időjárás és évszak függvénye.

2. **Kérdés:** *A Selyem utcai akna helyreállítása építészeti szempontból hogyan történjen (fedlap szintre emelése, aknafalak magasításával)?*

Válasz:

Selyem utcai aknánál az aknát szükséges felmagasítani zsalukövel, betonvassal bekötve a meglévő aknafalba.

A **Gugásvölgyi utcai** aknánál felmerült a két tok-perem idom összefordítása. Ehhez Fejérvíz Zrt. nem járul hozzá, tok-tok idomot szükséges alkalmazni.

A konzultáció során továbbá elhangzott, hogy a szerelvényeknek egy beruházást képeznek, azokat külön megnyerni nem lehet. A kivitelezés elvégzéséhez szükséges fakivágásokkal kapcsolatban Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodájával egyeztetni kell, és ha szükséges be kell szerezni az engedélyeket. Összkoordinált helyszínrajzot Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Irodája biztosít.

A munkamenetek sorrendje a következő:
(A kivitelezés során napi szintű egyeztetés szükséges.)

- Kivitelező elvégzi a földmunkát és feltárja a vezetékeket.
- Fejérvíz Zrt. elvágja a csövet, öblíti és ledugózza.
- Kivitelező elvégzi a szerelvényeknek átépítését, majd a nyomáspróbát és a fertőtlenítést.
- Az „összekötés” közös munka
- Kivitelező helyreállítja a terepet.

A kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat az ajánlattétel során a Tisztelt Ajánlattevők figyelembe venni szíveskedjenek!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Székesfehérvár, 2018. április hó 16. napja



Dr. Bárdos Katalin
irodavezető

Kapják: 1. Ajánlattevők; 2. Irattár